

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« ЦОЦИ-ЮРТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 ИМ. ХАМЕРЗАЕВА Х.А. »
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

366312, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Цоци-юрт, ул. А-Х.Кадырова, 131а
телефон 8(965) 966-01-88, электронный адрес: cociyurtsosh1@mail.ru, адрес сайта: cociyurtsosh1.edu95.ru
ОГРН/ ОКПО1092032001258/ 63420039/
ИНН/КПП 2006002350/200601001

09.12.2019 N _____
На N _____ от _____

Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы по г.Аргун и
Курчалоевскому району
Инспектору ОНД и ПР по г.Аргун и
Курчалоевскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по чеченской Республике
Дакаеву С-М.И.

Ответ на предписание

На ваше представление № 147/1/76 от 03.09.2019 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара со сроком исполнения до 23.12. 2019 сообщаем, что по предписанию № 147/1/76 от 03.09.2019 были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п/п	Содержание замечания	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Проведенные мероприятия
1.	Не обеспечена исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации	Нарушены требования: п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012	Ремонт
2.	Не обеспечена соблюдение сроков перезарядки (осведетельствования, своевременной замены) огнетушителей	Нарушены требования: п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012	Обеспечена периодичность осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка

	ушителя	012	огнетушителя, заменили новой
3.	Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер)	Нарушены требования: п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012	Устранено нарушение. Все огнетушители имеют паспорта и порядковые номера
4.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте	Нарушены требования: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012	Разработан план-график проведения тренировок. 07.10.2019года Проведена практическая тренировка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (Приказ № 165 от 02.10.2019г.
5.	На объекте защиты не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе	Нарушены требования: п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012	Ответственный Маззаев Б.М. прошел обучение в МЧС России учебный пункт ФГКУ «1 отряд ФПС по ЧР» свидетельство № 206

Кроме того, сообщаю Вам, что с трудовым коллективом МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №1 им.Хамерзаева Х.А.» проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения требований по пожарной безопасности в работе.

Директор школы



З.А.Гисаева

