

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул. У. Садаева (Тухачевского) 13 т.тел. 8-(8712)-33-24-29. ф.8-(8712)-33-22-41. E-mail: und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г.Аргун и Курчалоевскому району

(наименование органа государственного надзора)

ЧР, Курчалоевский район с.Курчалой ул. А.Кадырова № 5, 366314, тел. , E-mail: ond-10@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 147/1/76

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Цоци-Юртовская средняя образовательная школа №1» Цоци-Юртовского сельского поселения Курчалоевского муниципального района (МБОУ СШ №1 ЦОЦИ-ЮРТОВСКАЯ)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Израилов М.А.

Отделение надзорной деятельности и № 147
профилактической работы по г.Аргун и
Курчалоевскому району
(наименование органа ГПН)

от « 3 » сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 9 » сентября 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 9 » сентября 2019 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР по г. Аргун и Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР
Дакаев Саидмагомед Исаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цоци-юртовская средняя общеобразовательная школа №1» Цоци-Юртовского сельского поселения Курчалоевского муниципального района (МБОУ СШ №1 ЦОЦИ-ЮРТОВСКАЯ), с.Цоци-Юрт, ул. А-Х.Кадырова, б/н.
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).(МБОУ СШ № 1 ЦОЦИ-ЮРТОВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	23.12.2019	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.(МБОУ СШ № 1 ЦОЦИ-ЮРТОВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 70	23.12.2019	
3	Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер).(МБОУ СШ № 1 ЦОЦИ-ЮРТОВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 475	23.12.2019	
4	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.(МБОУ СШ № 1 ЦОЦИ-ЮРТОВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 12	23.12.2019	
5	На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе.(МБОУ СШ № 1 ЦОЦИ-ЮРТОВСКАЯ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 3	23.12.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабря 2019 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР по г. Аргун и Курчалоевскому району УНД
и ПР ГУ МЧС России по ЧР Дакаев Саидмагомед Исаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«10» сентября 2019г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 10 »сентября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25